

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Комисија за ЈН бр. 10/19
Број: 400-3586/19
Датум: 30.12.2019.год.
ВРЊАЧКА БАЊА

Питање и одговори

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези питања заинтересованог лица, постављаног путем електронске поште дана 26.12.2019. године, а заведеног код Наручиоца општине Врњачка Бања – Председник општине и Општинско веће под бројем: 400-3586/19 од 27.12.2019. године, за јавну набавку радова – адаптација објекта Дом здравља „Др Никола Цамић“ – 2 фаза, ЈН бр. 10/19, Комисија за јавну набавку објављује питање и одговор на постављено питање:

Питање:

Питање бр. 1

У Машином предмеру у делу V климатизација и вентилација Str 159 поз. 6. Спољна јединица у изведби топлотне пумпе MULTI V S тип ARUN 60 LSSO се више не производи.

Да ли дати адекватну замену за ту клима јединицу.

Поз. 26 стр 172 Унутрашња каналска клима јединица тип ARNU48 GBRZ4 се више не производи, да ли дати адекватну замену.

Питање бр. 2

У техничком делу поз. 4 стр 229 за спољну јединицу ARUM 260 LTE5 стоји да се састоји из две јединице.

Да ли је то грешка јер постоји клима ARUM260LTE5 која је само једна.

Питање 3. Да ли је могуће доставити само један каталог (технички лист) са све климе- спољашње, унутрашње, рекуператоре са означеним климима у њему, пошто техничка документација има преко 300 страна, или дати скраћену верзију где се виде понуђене климе и њихове карактеристике, сертификати и потврде о усаглашености.

Појашњење:

1. Наручилац је сагласан да се уместо захтеваних, понуде климе са карактеристикама које одговарају задатим параметрима из предмера .
2. У техничком делу поз. 4 стр 229 спољн јединица ARUM 260 LTE5 састоји се из једне јединице.
3. Наручилац ће прихватити техничку документацију из које се недвосмислено могу видети понуђене климе и њихове карактеристике, сертификати и потврде о усаглашености.

Одговор на питање постаје саставни део конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке
Ф. Велић