

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Комисија за ЈН бр. 10/19
Број: 400-3586/19
Датум: 03.01.2020.год.
ВРЊАЧКА БАЊА

Питање и одговори

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези питања заинтересованог лица, постављаног путем електронске поште дана 30.12.2019. године, а заведеног код Наручиоца општине Врњачка Бања – Председник општине и Општинско веће под бројем: 400-3586/19 од 31.12.2019. године, за јавну набавку радова – адаптација објекта Дом здравља „Др Никола Џамић“ – 2 фаза, ЈН бр. 10/19, Комисија за јавну набавку објављује питање и одговор на постављено питање:

Питања:

- Образац XIII - Образац произвођача материјала и опреме, под

тачком 4.24. - Nabavka i transport materijala i polaganje homogene vinilne podne obloge, debljine 2 mm, sa PUR zaštitom, otpornost na vatru Bfl S1 (po EN 135011), grupa abrazije Tip 1 (po EN ISO 10581) težine minimum 3250g/m², klase 34-43, otporan na klizanje R9, rolne dimenzije 2X20m, da ne podržava razvoj buđi i gljivica, molimo Vas da nam pojasnite sledeće:

- molimo Vas da nam precizirate o kom modelu poda i kom proizvođaču se radi, odnosno pod koji je projektant predvideo !

Pitanje postavljamo iz razloga što nismo uspeli u kontaktima sa našim dobavljačima i proizvođačima podnih obloga da pronađemo tehnički list, odnosno

podnu oblogu koji zadovoljava sve gore navedene karakteristike.

Појашњење:

1. Polyflor Classic Mystique PUR, или одговарајући.

Одговор на питање постаје саставни део конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке

за Р. Миливојевић