

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Комисијаза ЈН бр. 10/19
Број: 400-3586/19
Датум: 25.12.2019.год.
ВРЊАЧКА БАЊА

Питање и одговори

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези питања заинтересованог лица, постављаног путем електронске поште дана 24.12.2019. године, а заведеног код Наручиоца општине Врњачка Бања – Председник општине и Општинско веће под бројем: 400-3586/19 од 26.12.2019. године, за јавну набавку радова – адаптација објекта Дом здравља „Др Никола Цамић“ – 2 фаза, ЈН бр. 10/19, Комисија за јавну набавку објављује питање и одговор на постављено питање:

Питање:

„Pitanje br. 1

У АГ предмеру у техничким карактеристикама спушених плафона у позицијама 4.3 и 4.4 као захтевани критеријум тражи се противпожарна отпорност F120. Наведени тип спушеног плафона, као и било који други у rasterу са видном подконструкцијом не може да задовољи овај захтев као систем, односно склоп, неvezано од карактеристика самих плоча које су негориве. Молимо Вас да прецизируте да ли се може понудити наведени тип спушеног плафона у предмеру радова без доказа у техничком listу за противпожарну заштиту. Уколико је ово неприхватљиво I уколико остаете при захтеву за противпожарном отpornoшћу, молимо Вас да исправите технички опис спушеног плафона тако што би се дефинисао комплетан system којим се постиже тражена vatrootpornost, дуплирањем плафона (monolitniplafoniznad raster) или на неки други начин.”

Појашњење:

1. У односу на постојеће стање и захтеване стандарде прописане за ову врсту објекта, Наричилац ће преиспитати захтеве из навода заинтересованог лица, и извршити усаглашавање кроз евентуалне корекције сходно члану 63. Закона.

Одговор на питање постаје саставни део конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке

за Р. Мишировић