

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Комисија за ЈН бр. 10/19
Број: 400-3586/19
Датум: 25.12.2019.год.
ВРЊАЧКА БАЊА

Питање и одговори

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези питања заинтересованог лица, постављаног путем електронске поште дана 23.12.2019. године, а заведеног код Наручиоца општине Врњачка Бања – Председник општине и Општинско веће под бројем: 400-3586/19 од 25.12.2019. године, за јавну набавку радова – адаптација објекта Дом здравља „Др Никола Џамић“ – 2 фаза, ЈН бр. 10/19, Комисија за јавну набавку објављује питање и одговор на постављено питање:

Питање:

„Pitanje br. 1

У предмјеру радова, у обрасцу бр. XIII Образац о произвођачима материјала I опреме стр, 214/252 Поз. б) Уградна светилјка за минерални плафон димензија 595x595mm са кућиштем од алуминијума, дифузор опал у заштити IP44, извор светлости LED модул не више од 37W светлосни флуks 3800lm, светлосне ефикасности 102lm/W, температура боје 4000K, радни век 50.000h са интегрисаним електронским led драјвером, светилјка поседује EU Сertifikat, тип UX-LED EZAR EC2 PV1 OPAL, производње “OMS lighting” или одговарајућа.

Увидом у технички лист уочено је да пројектована светилјка не дозвољава минимум критеријума у погледу карактеристика који су следећи:

- заштита IP44
- 37W
- 3800lm
- 4000K
- радни век 50000h
- интегрисани LED драјвер
- UGR <19
- гарантни рок 5 година

Пројектована светилјка не задовољава следеће карактеристике:

-Заштита пројектоване светилјке је IP40 за оптички део док је за интегрисани led драјвер IP20, а у опису пројектоване светилјке је истакнут степен заштите IP44?

-Гарантни рок пројектоване светилјке је 3 године док је у минималним карактеристикама наведено 5 година.

Да ли и поред наведених недостатака треба “понудити” пројектовану светилјку с обзиром да не задовољава минималне техничке карактеристике треба или понудити адекватну замену?”

Појашњење:

У предмјеру радова и обрасцу XIII – Образац о произвођачима материјала и опреме стр. 120/252 позиција б тачка б) и 214/252 позиција б) Уградња светињка за минерални плафон

... дошло је до техничке грешке, уместо захтеване заштите IP 44 треба да стоји степен заштите IP 40. Гарантни рок светилке је 3 године.

Појашњење пројектанта:

„На објекту су предвиђена за уградњу два типа ЛЕД панела димензија 595x595мм:

Тип 1: "SANA", производње "OMS lighting" или одговарајућа са дифузором микропризматик од флокарбоната и

Тип 2: "UX-LED EZAR EC2 PV1 OPAL" са опалним дифузором, производње "OMS lighting" или одговарајућа;

Светилка "Тип 1" је високо квалитетна светилка са дифузором микропризматик који расипа светлост и спречава појаву непријатног бљештања код посетилаца Дома здравља, болесника и запослених. Предвиђена је за уградњу у ординацијама, ходницима и канцеларијама.

Светилка "Тип 2" је са опалним дифузором, нешто лошијег квалитета и ниже цене од светилке "Тип 1". Предвиђена је за уградњу у просторијама са нижим светлотехничким захтевима (оставе, архива, магацин, просторија за возаче и др.).

Како је светилка "Тип 2" предвиђена за уградњу у "сувим просторима", ИП заштита није од значаја.

Декларисани радни век светилке 50.000 х што увелико превазилази трајање од 3 године (ако је укључена дневно 10 х, томе одговара 3650 х рада годишње).“

Питања и одговори постају саставни део конкурсне документације

Комисија за јавну набавку

Зр Р. Мишировић