

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Комисија за ЈН бр. 2/20
Број: 400-706/20
Датум: 02.03.2020.год.
ВРЊАЧКА БАЊА

Питање и одговори

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а у вези питања заинтересованог лица, постављаног путем електронске поште дана 28.02.2020. године, а заведеног код Наручиоца општине Врњачка Бања – Председник општине и Општинско веће под бројем: 400-706/20 од 02.03.2020. године, за јавну набавку радова на изградњи моста и пропуста на Грачачкој реци, ЈН бр. 2/20, Комисија за јавну набавку објављује питање и одговор на постављено питање:

Питање:

„Питање бр.1:

„У обрасцу X Модела уговора, у члану 14. Квалитет уграђеног материјала, наводи се да, цитирам: За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Питање: Да ли можете да нам одговорите који су то сертификати и атести на које се односе горе наведен члан?“

Одговор бр. 1:

За тражену технологију израде моста и пропуста квалитет уграђеног материјала се доказује следећим документима:

1. Декларацијом о отпорности челичног валовитог поцинкованог лима.
2. Сертификатом о усаглашаности фабричке производње.
3. Потврдом о антикорозивној заштити.

Питања и одговори постају саставни део конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке

З. А. Милићковић