

Општинска управа општине Врњачка Бања 100917981

Крушевачка 17

36210 Врњачка Бања

Србија

Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: **Пројекат: Унапређење енергетске ефикасности зграде Општине у Врњачкој Бањи - замена фасадне столарије**

Референтни број: **400-2209/22**

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>Постовани,</p> <p>У документацији јавне набавке стоји да су прозори опремљени ролетнама, које су великих димензија, с обзиром да је енергетска санација јавног објекта да ли је уопште неопходно да све позиције имају ролетне, уколико јесте на великим позицијама би било неопходно ставити погон на електромотор како би ролетна правилно функционисала.</p> <p>Да ли је могуће ролетне заменити роло завесама?</p>	<p>Саставни део конкурсне документације је ПЗИ у коме је дата шема ПВЦ столарије са појединачним прозорима и предвиђеним системом отварања истих обртањем око вертикалне и око хоризонталне осе постављени у једном отвору 3 до 4 у низу. Ролетне за појединачне прозоре по верикали у заједничким отворима (3 до 4) не представљају појединачно велике површине и нема потребе да се постављају електромотори као погон за подизање.</p> <p>Документацијом: ПЗИ и Елаборатом енергетске ефикасности је предвиђена само израда ролетни и није дата опција замена истих роло завесама .</p>