

## Одговори на захтеве за појашњењима или додатним информацијама

Предмет набавке: **Реконструкција и опремање Велике сале у згради општине Врњачка Бања**

Референтни број: **ЈН 13/23**

Текст захтева	Одговор - појашњење
<p>Поштовани,</p> <p>Молимо вас да нам дефинишете колико је потребно метара драперије а колико завесе посебно јер те ставке утичу на цену радова, такође вас молимо да дефинишете тачану количину светиљки и електро инсталација као и тип светиљки који је захтеван предмером радова уколико сте у могућности да нам доставите комплетан пројекат за извођење радова који би нам помогао да сачинимо понуду.</p>	<p>Завесе:</p> <p>Дужина драперије износи 48м</p> <p>Дужина завесе износи 48м</p> <p>Електроинсталације И светиљке:</p> <p>Н2ХХ:</p> <p>3х1.5 = 140м</p> <p>3х2.5 = 120м</p> <p>ХАЛОГЕН ФРЕЕЕ цево ФИ 16 = 200м</p> <p>Панели 1200х300 4000к 40w = 24ком</p> <p>Носачи за гипс за панеле</p> <p>Паник лампа ОЛУМПИА 1х4w = 4ком</p> <p>Магнетна шина црна монофазна и 4 спот рефлектора 1х10w</p> <p>Прирубница М4 = 5ком</p> <p>Маска М4 = 5ком</p> <p>Утичнице М2 = 12ком</p> <p>Прирубница М6 = 1ком</p>

	<p>Маска М6 = 1ком</p> <p>Прекидачи М1 = 5ком</p> <p>Слепа маска М1 = 1ком</p> <p>Прирубница М7 = 1ком</p> <p>Маска М7 = 1ком</p> <p>Антенска утчнаца = 1ком</p> <p>РЈ45 М1 = 1ком</p> <p>УТП кабл категорија 6 = 10м</p> <p>WAGO клеме 100 = 40м</p> <p>Кутије М7 = 2ком</p> <p>Кутије М4 = 5ком</p> <p>Пре почетка радова потребно је извршити стручан преглед постојећих инсталација, дати мишљење и у консултацији са пројектантом могуће су измене. Уколико електроинсталер који буде ангажован, након прегледа постојећих инсталација, уочи недостатке или несврховитост неких ставки могуће су корекције.</p> <p>Наручилац не располаже пројектом за извођење радова.</p>
--	--