

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција,, доо Београд  
"Електродистрибуција Краљево"  
Погон Врњачка Бања  
Број: 81400/дог/0. - 178630/1-17  
Датум: 25.07.2017  
Место: Врњачка Бања

QF-P04-001-015

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција,, доо Београд – "Електродистрибуција Краљево" – Погон Врњачка Бања, поступајући по захтеву надлежног органа број 178630/1-17 од 12.07.2017. год, поднетог у име Општинске стамбене агенције Врњачка Бања, као пуномоћника инвеститора Општине Врњачка Бања за издавање услова за пројектовање и прикључење реконструисаних и уређених стаза у делу Црквеног брда са пратећим садржајем и изградњом дечијег игралишта у месту Врњачка Бања, издаје

## У С Л О В Е

за пројектовање и прикључење

Увидом у документацију и изласком на лице места утврђено је да ће се реконструкција и уређење стаза у делу Црквеног брда са пратећим садржајем и изградњом дечијег игралишта изводити на подручју где се налази наша надземна 1kV мрежа .

Уколико се укаже потреба за постизањем сигурносних одстојања измештањем нн мреже потребно је то извршити пре почетка извођења радова.

Планирано осветљење изграђених стаза класичном стубном расветом са планираном снагом од 2,5 kW прикључити на постојећи нн стуб бр.5 нн извода према цркви из ТС 20/0,4 kV „Црквено брдо „ .Поред нн стуба бр.5 поставити на бетонском постољу РО и повезати га каблом типа PP00-A 4x16 мм<sup>2</sup> са изводом за ЈР на стубу бр.5.

Извести заштиту од напона додиром применом ТТ система заштите, темељним уземљивачем и мерама изједначавања потенцијала и заштиту од напона корака.

Од РО до расветних стубова ископати кабловски ров приближних димезија 0,4x0,8 м у који ће се поставити кабл типа PP00-A 4x16 мм<sup>2</sup>

**Радове изводити поштујући техничке препоруке бр.3 ЕД Србије.**

Предвидети постављање пластичне упозоравајуће траке за енергетске каблове у рову изнад кабла на висини од 0,4 м. Пре затрпавања извршити геодетско снимање трасе и извршити уношење у катастар подземних инсталација

Трасу ускладити са трасама постојећих подземних инсталација (водовод , канализација , телефон и сл.)

Обрадила

Владанка Дедић дипл.инж.ел.



Директор огранка/погона

(име и презиме, занимање)  
Зоран Стефановић дипл.прав.

ЗОРАН  
СТЕФАНОВИЋ  
160495378063  
8-1604953780  
638

Digitally signed  
by ЗОРАН  
СТЕФАНОВИЋ  
1604953780638-  
1604953780638  
Date: 2017.07.25  
10:45:03 +02'00'