



Наш број : 2-601
Датум: 14.07.2017.

ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
ул. Крушевачка 17
36210 Врњачка Бања
ПИБ: 100917981

**ПРЕДМЕТ: ТЕХНИЧКИ И ЕНЕРГЕТСКИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА
ДИСТРИБУТИВНУ ГАСОВОДНУ МРЕЖУ**

На основу захтева за издавање Услови за пројектовање и прикључење у оквиру електронске обједињене процедуре, достављеног у Интерклиму д.о.о. 11.07.2017. од стране сеор@arg.gov.rs, број предмета ROP-VBN-19778-LOC-1/2017 од 11.07.2017., за реконструкцију и уређење стаза у делу Црквеног брда са пратећим садржајем и изградњом дечјег игралишта, категорије Г, класе 241222, на к.п.бр. 831, 1049/2 и 1053/1 све у К.О. Врњачка Бања, инвеститора – Општина Врњачка Бања, прописују се следећи

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

за изградњу објекта у зони дистрибутивне гасоводне мреже

Увидом у техничку документацију дистрибутивне гасоводне мреже Врњачка Бања утврђује се следеће:

У делу Црквеног брда, у зони катастарских парцела бр. 831, 1049/2 и 1053/1 све у К.О. Врњачка Бања, на којој је предвиђена реконструкција и уређење стаза са пратећим садржајем и изградњом дечјег игралишта, изведена је дистрибутивна гасоводна мрежа од ПЕ цеви пречника од 125мм до 32мм.

Положај изведене дистрибутивне гасоводне мреже, у зони катастарске парцеле бр. 831, 1049/2 и 1053/1 све у К.О. Врњачка Бања, дат је на скици у прилогу.

1. У случају да је потребно извршити ископ у близини изведеног гасовода, обавезно назначити у пројекту габарите ископа, ради одређивања површине у којој је потребно вршити ручни ископ. Ручни ископ се мора вршити на минималном одстојању од 1м од изведеног гасовода и обавезно уз присуство Дистрибутера. Није дозвољено постављање објекта изнад изведеног гасовода.
2. У случају потребе скидања слојева пута изнад гасовода, ради насипања нових слојева постелице пута, обавезно је утврђивање положаја гасовода **РУЧНИМ ИСКОПОМ** уз обавезно присуство Дистрибутера. Приликом извођења радова на уређењу стаза са пратећим садржајем, није дозвољено ваљање, као ни асфалтирање терена изнад гасовода, чији је надслој мањи од 80 цм.

3. Ако није могуће задовољити услов из тачке 2. обавезно обавестити Дистрибутера како би се утврдила и извршила адекватна заштита положеног гасовода (измештање гасовода ван зоне пута или укопавање тако да висина надслоја буде минимум 80цм или постављање растеретних плоча или др.). У зависности од конкретног проблема Дистрибутер ће предвидети потребну заштиту. Сви трошкови евентуалног измештања, односно додатне заштите ДГМ у случају спуштања нивелете пута или ширења пута иду на терет инвеститора.

Пре почетка извођења земљаних радова ради реконструкције и уређења стаза са пратећим садржајем и изградњом дечјег игралишта Инвеститор је у обавези да поднесе Захтев Интерклими д.о.о. за обележавање постојећих гасних инсталација и за добијање сагласности за извођење радова у зони гасовода.

Ови услови важе једну (1) годину од дана издавања.

Прилог:

4. Скица изведеног гасовода од ПЕ цеву, у зони к.п.бр. 831, 1049/2 и 1053/1
К.О.Врњачка Бања

Обрадила:

Оливера Башић, дипл.инж.грађ.

Директор:

Загорка Чеперковић, дипл.маш.инж.

