

Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Комисија за ЈН
Број: 400-1500/17
Дана: 14.08.2017.год.
ВРЊАЧКА БАЊА

Питање и одговори

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева заинтересованог лица, постављеног путем електронске поште, а заведено код Наручиоца под бр.400-1500/17 од 11.08.2017.год., за јавну набавку радова на санацији зграде Дома здравља „Др. Никола Цамић“ у Врњачкој Бањи, ЈН бр. 23/2017, Комисија за јавну набавку објављује захтев за појашњењима и појашњење:

Захтев за појашњењима:

Питање 1: „ У архитектонско-грађевинским радовима. У делу ИВ) Санација санитарних чворова, ИВ) керамичарски радови, позицијама 13) и 14) које се односе на постављање гранитних плочица, у опису су дате киселоотпорне гранитне плочице дим 30х60цм. Да ли је прихватљиво да се у ове две позиције понуде плочице израђене у технологији Gres parcellanato дим 30х60цм које имају ознаку „отпорне на киселину“? Ако је ово неприхватљиво да ли је прихватљиво да се понуде порцеланске плочице дим 30х60цм са отпорношћу на киселине GA или GLA?“

Појашњења:

- 1- У делу IV радови на Санацији санитарних чворова – керамичарски радови, у позицијама 13 и 14 потребно је задржати карактеристике плочица у смислу киселоотпорности, минималне дебљине, материја - гранит и др., а може се одступити у димензијама тј могу се уградити плочице 30х30 или 33х33 (у зависности од произвођаца) с тим да плочице поседују тендером предвиђене карактеристике.

Појашњења постају саставни део конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку