

Република Србија  
**ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА**  
Комисија за ЈН  
Број: 400-581/16  
Дана: 14.03.2016.год.  
**ВРЊАЧКА БАЊА**

#### Питање и оговори

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези захтева заинтересованих лица, постављеног путем електронске поште, а заведено код Наручиоца под бр.400-581/16 од 11.03.2016.год., за јавну набавку радова на реконструкцији објекта основне школе на Гочу, II фаза, ЈН бр. 14/2016, Комисија за јавну набавку објављује захтев за појашњењима и појашњење:

**- Захтев за појашњењима 1:**

1. U техничкој спецификацији радова, u delu II који се односи на Канализацију, u ставци 13, dat је opis izrade armirano betonskog šahta.

**Pitanje:** Da li možete da nam date tačne dimenzije šahta? Neophodna nam је dubina i širina šahta, debljina i dimenzije donje ploče šahta. Ili ako možete da nam dostavite grafičku dokumentaciju na kojoj su dimenzije šahta jasno precizirane.

**- Појашњење 1:**

Димензије шахта: 2 x 1,5 x 1,5 m.

Дебљина доње и горње плоче износи 14 cm. Дебљина зидова шахте минимум 10 cm.

Комисија за јавне набавке