



PREDUZEĆE ZA INŽENJERING I PROMET

INTERKLIMA d.o.o.

Kneza Miloša 161, 36210 Vrnjačka Banja, Srbija



Sektor za gas: tel/fax. +381 36 618 740, tel. +381 36 622 210, +381 36 622 211 • Direkcija: tel. +381 36 632 442, fax +381 36 632 444
E-mail: gas@interklima.rs • www.interklima.rs • RegistarSKI broj 1-1449-00 • Matični broj 07378572 • PIB 100919962 • Šifra delatnosti 45330

IP-09/01

Наш број : 546
Датум: 22.10.2015.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ЈП

Примљено:	23.10.2015	
Орг.ј.	Бр.ј.	Знак
I	350-1204/15-2	

Дирекција за планирање и
изградњу
Општине Врњачка Бања
ЈП
Војвођанска 3-5
36210 Врњачка Бања

ПРЕДМЕТ: Услови за израду урбанистичког пројекта за изградњу базена
ВЕЗА: Ваш захтев број: 350 – 1204/15-2 од 21.10.2015.

На основу Вашег захтева за издавање услова из наше надлежности за израду урбанистичког пројекта за изградњу затвореног и отвореног базена, са обухватом следећих катастарских парцела бр. 503/5, 503/6 и 473/1 све у К.О. Врњачка Бања, прописују се следећи

УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ ОБЈЕКТА НА ДИСТРИБУТИВНУ ГАСОВОДНУ МРЕЖУ

За задовољење енергетских потреба предметног објекта потребно је обезбедити природни гас уградњом мернорегулационог сета одговарајућег максималног капацитета, улазног радног притиска 1-4 bar и одговарајућег излазног притиска.

Како би се поменути објекат прикључио на дистрибутивни гасовод потребно је изградити прикључни вод, одговарајућег пречника, од полиетиленских цеви квалитета S-5.

Прикључење се може извести на делу постојеће мреже Ø90 мм у ул. Војвођанска поред МРС „Центар“. Могуће место прикључења означено је на скици у прилогу.

Мернорегулациони сет је самостојећи и лоцира се или на регулационој линији или у непосредној близини објекта у складу са техничким прописима. Тачан положај сета биће дефинисан у Енергетској сагласности – Решењу о одобрењу прикључења коју издаје дистрибутер.

За издавање Енергетске сагласности – Решења о одобрењу прикључења потребно је да инвеститор поднесе *Захтев за прикључење објекта на ДГМ Врњачка Бања*. Захтев из овог става садржи податке о:

- власнику објекта
- објекту за чије се прикључење тражи издавање одобрења за прикључење (адреса, врста, локација објекта на копији катастарског плана)
- намени објекта
- опис објекта (спратност, број стамбених и пословних јединица, просечна површина јединице за грејање и др.)

- радном притиску гаса који је потребан на објекту
- максималној часовној потрошњи природног гаса
- намени потрошње природног гаса

Положај и капацитет кућног мернорегулационог сета одређује дистрибутер природног гаса у Енергетској сагласности, након подношења Захтева, од стране инвеститора, за прикључење објекта.

Радови на изради прикључног вода и прикључењу објекта на ДГМ су у искључивој надлежности дистрибутера природног гаса „Интерклима“ Д.О.О.

Прилог:

1. Скица изведеног гасовода од ПЕ цеви у зони к.п.бр. 503/5, 503/6 и 473/1 К.О.Врњачка Бања са назначеним могућим местом прикључења.

Обрадила:

Оливера Башић, дипл.инж.грађ.

Директор:



Загорка Чеперковић, дипл.маш.инж.

