

Република Србија
ОПШТИНА ВРЊАЧКА БАЊА
Комисија за ЈН
Број: 400-1600/15
Дана: 17.09.2015.год.
ВРЊАЧКА БАЊА

Питање и одговори

На основу чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а у вези питања заинтересованих лица, постављеног путем електронске поште дана 16.09.2015.год., а заведеног код Наручиоца-Општине Врњачка Бања под бројем: 400-1600/15 од 17.09.2015.године, за јавну набавку радова на изградњи балон хале у Отроцима, I фаза, ЈНР бр. 6/2015, Комисија за јавну набавку објављује питања и одговоре:

Питање:

Poštovani,

Molimo Vas da nam odgovorite na sledeća pitanja:

1. PVC membrane za pokrivanje objekata mogu biti tip 1, 2, 3, 4 i 5. Tip 1 je težine 700g/m², a tip 2 je 900g/m². U delu predmera 12.0 Pokrivni radovi navodi se težina od 800-850g/m² što je između standardnih vrednosti. Molim Vas da potvrdite da li se radi o tipu 1 ili tipu 2.
2. U istom delu predmera postoji pozicija koja se odnosi na bočno otvaranje. Da li tom pozicijom treba obuhvatiti i membranu koja se montira na kliznu šinu ili je ta membrana već obuhvaćena količinom iz prethodne pozicije?
3. Da li postoji mogućnost da ponuđači dobiju barem izvod iz projekta ako već projekat postoji, kako i stoji u konkursnoj dokumentaciji? Ovo je bitno kako bi se stekao bolji uvid u predviđene radove, detalje i sl.

Одговор:

1.

PVC membrana Tip I. Pored navedenog u tenderu, bitne su sledeće osnovne karakteristike:

- težina 700g/m²
- prekidna čvrstoća 3300/3000 (N/5cm)
- vatrootpornost u klasi B-s2, d0 odnosno B1 ili M2

2. Ukupana količina odnosno površina membrane je obuhvatila I površinu koja je predviđena za bočno otvaranje. Prilikom davanja cene predvideti I troškove oko postavljanja šine Iugradnog materijala za mehanizam otvaranja.

3. Potencijalni ponuđači mogu izvršiti uvid u Projekat u prostorijama Naručioca , uz prethodnu najavu, kako bi se obezbedilo prisustvo i projektanta.

Комисија за јавне набавке